

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๒๒๐๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การใช้และการซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แก้ไขครั้งที่ ๑)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การใช้และการซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๕๑-๒๕๒๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การใช้และการซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๕๑-๒๕๒๘ ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๔๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังต่อไปนี้

๑. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก. ๑๕๑-๒๕๒๘” เป็น “มอก. ๑๕๑-๒๕๓๕”

๒. ให้ยกเลิกความในข้อ ๒.๖ และข้อ ๒.๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๒.๖ การซ่อมสร้าง หมายถึง การเปลี่ยนส่วนประกอบของถังส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนที่รับความดัน และ/หรือส่วนประกอบซึ่งมีผลกระทบต่อส่วนที่รับความดัน และ/หรือการติดตั้งโครงกำบังลิ้น

๒.๓ ผู้ตรวจสอบ หมายถึง ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของผู้มีหน้าที่ควบคุมการใช้และการซ่อมบำรุงถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลาย (non-destructive testing) ต้องได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ”

๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๓.๓.๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๓.๓.๑ ถึงที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี ถึงใหม่ที่มีอายุการใช้งานครบ ๕ ปี และถึงเก่าที่มีอายุการใช้งานครบ ๕ ปี นับจากวันที่ได้รับการตรวจสอบและ/หรือซ่อมบำรุงครั้งสุดท้าย ห้ามนำไปใช้จนกว่าจะได้ดำเนินการดังนี้

๓.๓.๑.๑ ได้รับการตรวจสอบ และหากพบข้อบกพร่องตามข้อ ๓.๓.๒ ให้ซ่อมบำรุงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เสียก่อน

๓.๓.๑.๒ ในกรณีที่ไม่มีโรงรังกำบังลิ้นให้ติดตั้งโรงรังกำบังลิ้นและไม่จำเป็นต้องใช้ฝาครอบลิ้นอีกต่อไป”

๔. ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๔.๓.๖.๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ถึงที่จำเป็นต้องเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งมีผลกระทบต่อส่วนที่รับความดัน หรือติดตั้งโรงรังกำบังลิ้น”

๕. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๒

“๕.๒ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหรือติดตั้งโรงรังกำบังลิ้น ถ้าการเชื่อมซ่อมมีผลทำให้เลข อักษรหรือเครื่องหมายที่ประทับไว้เดิมอ่านได้ไม่ชัดเจน ให้ทำเครื่องหมายใหม่ดังรายละเอียดต่อไปนี้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ประทับไว้เดิม

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์และความดันใช้งานสูงสุด

(๒) รหัสหรือหมายเลขลำดับ (serial number)

- (๓) ความหนาแน่นถัง
- (๔) ความจุ
- (๕) น้ำหนักถังเปล่า
- (๖) ชื่อผู้ซ่อมบำรุง หรือผู้ติดตั้งโครงกำบังลิ้น
- (๗) เครื่องหมายของผู้ตรวจสอบ เดือน ปีที่ทดสอบด้วยความดัน

ไฮดรอลิก”

๖. ให้แก้ไข “๕.๒” เป็นข้อ “๕.๓”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม