

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติ^๕น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ

สำหรับการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ^๕น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คุณภาพของน้ำที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล

น้ำที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล ต้องเป็นน้ำที่ได้ออกการวิเคราะห์แล้ว และมีคุณลักษณะไม่เกินเกณฑ์กำหนดสูงสุดตามมาตรฐานน้ำสำหรับระบายลงบ่อน้ำบาดาลท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ชนน้ำที่จะระบายน้ำลง

(๑) ต้องระบายน้ำลงในชั้นน้ำที่น้ำบาดาลมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมแก่การอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรมหรือการอุตสาหกรรม และไม่มีการใช้^๕น้ำบาดาลในชั้นนั้น

(๒) ชั้นน้ำบาดาลตาม (๑) ต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดต่อเนื่องในทางธรณีวิทยา อุทกวิทยา หรือศาสตร์กับชั้นน้ำอันหนึ่งการใช้^๕น้ำบาดาล

ข้อ ๓ บ่อสังเกตการณ์ (observation well)

(๑) ระเบียบการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ต้องประกอบด้วยบ่อที่ใช้ในการระบายน้ำและบ่อสังเกตการณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ เซนติเมตร สำหรับตรวจและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณลักษณะและระดับน้ำบาดาล

(๒) ต้องจัดสร้างบ่อสังเกตการณ์ให้อยู่ระดับเดียวกับฐานน้ำที่จะระบายลง ๑ บ่อ และให้อยู่ในชั้นน้ำที่ตื้นขึ้นมาและถัดลงไปอีกชั้นละ ๑ บ่อ

(๓) การเจาะบ่อสังเกตการณ์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล

(๔) บ่อสังเกตการณ์แต่ละบ่อต้องอยู่ห่างจากบ่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ เมตร

ข้อ ๔ อัตราการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

(๑) ต้องไม่ระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลใดๆ ให้มีอัตราการระบายมากกว่าอัตราการสูบทดสอบปริมาณน้ำจากบ่อน้ำบาดาลนั้น ๆ

(๒) ต้องไม่ระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ด้วยแรงดันสูงจนน้ำที่ระบายไหลเข้าไปปนกับน้ำบาดาลในชั้นน้ำที่ตื้นขึ้นมาหรือตกลงไป หรือไหลลงจนมาสู่ผิวดิน

(๓) การไหลของน้ำที่ระบายตาม (๒) นั้น หากไม่สามารถจะแก้ไขด้วยวิธีใด ๆ ได้ ต้องระงับการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลและรายงานให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบทันที

ข้อ ๕ การปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลที่จะระบายน้ำ

(๑) เมื่ออัตราการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลลดลงเองโดยธรรมชาติ ต้องหยุดระบายน้ำและดำเนินการปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลเสียใหม่

(๒) ในการปรับปรุงบ่อน้ำที่ระบายน้ำบาดาล ต้องใช้วิธีการเช่นเดียวกับการพัฒนามบ่อน้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๖ การรายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

(๑) ต้องส่งรายงานแสดงปริมาณน้ำ ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำที่ระบายลงบ่อน้ำบาดาล และรายงานการตรวจและติดตามตุผลตามข้อ ๓ (๑) ตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนด

(๒) รายงานตาม (๑) ต้องส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปทุกเดือน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑

เกษม จาติกวณิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานน้ำสำหรับระบายลงบ่อน้ำบาดาล

รายการคุณสมบัติของน้ำ

เกณฑ์กำหนดสูงสุด
(หน่วยส่วนในล้าน)

สี (Colour)	๕๐ (หน่วยปลาตินัม-โคบอลต์)
ความขุ่น (Turbidity)	๕๐ หน่วยความขุ่น)
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	๕.๐-๘.๒
ปริมาณมวลสารทั้งหมด (Total solids)	๒,๐๐๐
บีโอดี (BOD)	๔๐
น้ำมันและไขมัน (Oil and grease)	๕.๐
คลอรีนอิสระ (Free chlorine)	๕.๐
ทองแดง (Cu)	๑.๕
สังกะสี (Zn)	๑๕.๐
โครเมียม (Cr)	๒.๐
สารหนู (As)	๐.๐๕
ไซยาไนด์ (CN)	๐.๒
ปรอท (Hg)	๐.๐๐๒
ตะกั่ว (Pb)	๐.๑
แคดเมียม (Cd)	๐.๑
แบเรียม (Ba)	๑.๐