

ประกาศกรมโยธาธิการ

เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๒

(ฉบับที่ ๔)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ อธิบดีกรมโยธาธิการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๒ (ฉบับที่ ๔)”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “อาคารบริการ” ในข้อ ๓ แห่งประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“อาคารบริการ” หมายความว่า อาคารภายในเขตสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นสำนักงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ คลุมเครื่องสูบลมหรือที่ล้างอัดฉีด ห้องน้ำห้องส้วม ร้านจำหน่ายก๊าซหรือใช้เพื่อการบริหาร หรือจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หรือไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟด้วย”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ ก่อนออกใบอนุญาตสำหรับการใช้สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติดังนี้

(๑) ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอยู่ในพื้นที่บังคับตามกฎหมายดังกล่าว และได้รับอนุญาตให้เชื่อมทางหรือได้รับความยินยอมให้ทำทางเชื่อมตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบ หรือเจ้าของทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล

(๒) ตรวจสอบการก่อสร้างว่าเป็นไปตามแบบแปลนและแผนผังตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโยธาธิการและต้องได้รับการทดสอบถังใต้พื้นดิน ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง และสายหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามประกาศนี้”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ (๔) ในข้อ ๑๘ แห่งประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘

“จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพาน ให้วัดจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดของทางส่วนที่เชื่อมกับสะพานที่มีความลาดชันตั้งแต่ ๑ ใน ๕๐ หากมีความลาดชันน้อยกว่า ๑ ใน ๕๐ ให้วัดจากคอสะพาน”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๒๑ แห่งประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ระยะห่างระหว่างอาคารบริการกับอาคารบริการอื่น ต้องไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ยกเว้นอาคารบริการที่ใช้เป็นห้องน้ำห้องส้วมโดยเฉพาะ ให้ห่างจากอาคารบริการไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร”

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ แห่งประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๕ หอถังน้ำและเสาป้ายเครื่องหมายการค้า ต้องห่างจากขอบอาคารบริการไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ แห่งประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๗ ภายในเขตสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงต้องจัดให้มีท่อหรือรางระบายน้ำโดยรอบและต้องมีบ่อักกไขน้ำมันมีความจุไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อพื้นที่สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๒ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร เศษของ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑,๕๐๐ ตารางเมตร เพื่อให้ น้ำเสียจากสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๒ ผ่านบ่อนี้ก่อนที่จะไหลลงสู่ท่อหรือรางระบายน้ำสาธารณะ และต้องไม่ให้ไขมันไหลลงสู่ท่อหรือรางระบายน้ำสาธารณะ ในกรณีที่ไม่มีท่อหรือรางระบายน้ำสาธารณะต้องสร้างบ่อซึมเพื่อรองรับน้ำทั้งภายในเขตสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอด้วย พร้อมทั้งขจัดไขมันและสิ่งสกปรกอื่นๆ ภายในเขตสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและต้องทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมอยู่เสมอ

ในกรณีที่เป็นท่อระบายน้ำ ต้องมีบ่อกักน้ำระยะห่างกันไม่เกิน ๑๒.๐๐ เมตร และทุกมุมเสีย”

ข้อ ๘ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๒ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเก็บและตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง หรือได้รับใบอนุญาตตามแบบ ๒ ก. อยู่แล้ว ก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามความในข้อ ๑๘ ที่ได้แก้ไขโดยประกาศนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือต่อเติมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว เว้นแต่การดัดแปลงหรือต่อเติมนั้นมีลักษณะที่ไม่ขัดกับประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

วรวิทย์ เลิศลักษณ์

อธิบดีกรมโยธาธิการ