

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่องดับเพลิงที่

จะต้องติดตั้ง ณ สถานตรวจสภาพรถ

เพื่อให้สถานตรวจสภาพรถดำเนินการตรวจสภาพรถด้วยความปลอดภัย มีการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสถานตรวจสภาพหรือรถที่มาตรวจสภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศกำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพของเครื่องดับเพลิงสำหรับติดตั้ง ณ สถานตรวจสภาพรถไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้งอย่างน้อย ๑ เครื่อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกรัม ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดี และอย่างน้อยต้องสามารถดับเพลิงได้ ดังนี้

- (๑) เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก
- (๒) เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ ก๊าซ ไช และน้ำมันต่างๆ
- (๓) เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า

ข้อ ๒ ให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ภายในอาคารตรวจสภาพซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ตรวจสภาพ โดยติดตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๔๐ เมตร การติดตั้งต้องไม่ยึดติดถาวร สามารถมองเห็นได้โดยชัดเจนและมีความพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑๒ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

ข้อ ๓ กรณีที่ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดอื่นแทนเครื่องดับเพลิงที่กำหนดใน
ข้อ ๑ ต้องเป็นเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงทัดเทียมกัน

ข้อ ๔ เครื่องดับเพลิงต้องเป็นชนิดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ปิยะพันธ์ จัมปาสุต

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก